

ZÁPIS O KONTROLE HASÍČÍCH PŘÍSTROJŮ

List č.

1.

provedené v souladu s vyhláškou Ministerstva vnitra č. 246 / 2001 Sb. a průvodní dokumentací výrobce

Adresa objektu : Společenství Heřmanova 455/45, Praha 7 Holešovice

Stav přístroje:

Poř. čís.	Umístění hasičího přístroje	Druh HP	Výrob. HP	Typ HP	R.výr. HP	Výrobní číslo HP	Úkony											TZ	Stav přístroje:					
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		A) dobrý	B) vyřazen	C) do opravy			
1.	1.PP u schodiště	Pr	Ks	6PKTK	05	9284	x													16	A			
2.	1.PP u schodiště	Pr	Ks	6PKTK	05	8769	x														16	A		
3.	1.PP Plynová kotelna	Co2	Cr	S5k	11	052423	x														16	A		
4.	2.NP u schodiště	Pr	Ks	6PKTK	05	10238	x														16	A		
5.	6.NP Strojovna výtahu	Pr	Ks	6PKTC	05	310012	x														16	A		
6.																								
7.																								
8.																								
9.																								
10.																								
11.																								
12.																								
13.																								
14.																								
15.																								
16.																								
17.																								
18.																								
19.																								
20.																								
21.																								
22.																								
23.																								
24.																								
25.																								
26.																								
27.																								
28.																								
29.																								
30.																								

Druh HP :

Výrobce HP :

Poučení :

V	vodní	N	Neuruppin
PN	pěnový	H	Hastex & Haspr
PR	práškový	K	Kodreta
H	halonový	T	Tepostop
CO2	sněhový	Ks	Kovoslužba
		AI	Albeco
		Cr	Červinka
		Re	Rehas
		ETS	Ostrava

Provozu nezpůsobilé hasičí přístroje je nutno odeslat oprávněné provozovně k provedení odborného vyřazení a likvidace nebezpečného odpadu dle zákona č. 185 / 2001 Sb. Objednavatel souhlasí s odesláním HP do údržby případně k vyřazení a likvidaci. Vykonavatel potvrzuje převzetí HP k provedení údržby nebo odborného vyřazení a likvidace.

Potvrzují, že hasičí přístroje v době kontroly odpovídaly uvedenému stavu a byly splněny podmínky stanovené právními předpisy a průvodní dokumentací výrobce HP.

Následující kontrolu nutno provést do : 11/2016

✓ Praxe dne : 10.11.2015

VEVA Plus spol. s r. o.
Martin PETÁK
 č. osv.: 1716

osoba oprávněná kontrolovat hasičí přístroje
tel.: 739 612 963 IČO 290 33 136

Razítko a podpis oprávněné osoby

Veva Plus spol s.r.o.

Pekárkova 247/21 Praha 4 1400 Pobočka: Pažoutova 2603, Písek DIČ CZ 29033136

Kontroloval : Martin Peták 1716	Číslo objednávky / smlouvy :	
Zákazník : Společenství.	Adresa : Společenství Heřmanova 455/45, Praha 7 Holešovice 170 00	
Vyřizuje : p.Krasnický	IČO : 24 714 178	DIČ :

KONTROLA HASIČICH PRÍSTROJŮ

Adresa objektu : Společenství Heřmanova 455/45, Praha 7 Holešovice

Provedené úkony		Úkonů celkem	Cena za úkon	Cena celkem
1.	Roční kontrola PHP	5		
2.	Roční kontrola pojízdných HP			
3.	Periodická zkouška tříletá			
4.	Periodická zkouška pětiletá			
5.	Periodická zkouška pojízdných HP			
6.	Plnění přístroje			
7.	Montáž , demontáž , přemístění držáků a úchytů			
8.	Vyřazení přístroje a likvidace náplně			
9.	Oprava HP			
10.	Uvedení do provozu PHP - nový rezervní PR-H-P6Te-10-04140			
11.	Uvedení do provozu pojízdných HP			
12.				
13.				
14.				
15.	Doprava :			
16.				

Dod.list č. 0

Dodaný materiál :

Číslo materiálu	Název materiálu	Kusů celkem	Cena za kus	Cena celkem
	Kontrolní štítek	5		
	Plomba	5		
	Pojistka nárazníku			
	Manometr			
	Pojistný ventil			
	Nový rezervní PR-H-P6Te-10-04140			

Za materiál celkem :

Dodaný materiál je do zaplacení majetkem dodavatele.
Uvedené ceny jsou účtovány bez DPH , která bude
vyúčtována v daňovém dokladu (faktuře) .

Kalkuloval :

dne :

Celkem účtováno :