

Protokol o kontrole požárních uzávěrů

Provedeno dle ustanovení vyhlášky o požární prevenci č.246/2001 Sb.§7

Údaj o firmě, jménu nebo názvu, místu podnikání provozovatele požárně bezpečnostního zařízení a identifikačním čísle:

Společenství Heřmanova 455/45, Praha 7 Holešovice

Adresa objektu, ve kterém byla kontrola provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení provedena:

Společenství Heřmanova 455/45, Praha 7 Holešovice

Umístění, druh, označení výrobce, typové označení, a je-li to nutné k přesné identifikaci, tak i výrobní číslo kontrolovaného zařízení a výsledek kontroly provozuschopnosti, zjištěné závady:

Č.	Patro (PP,NP)	Název požárního úseku	Vchod, přístup do vedlejšího PU	Požární odolnost (označení štítkem)	Výrobce (označen štítkem)	druh uzávěru	Levé-Pravé- Dvoukřídlé	Brano	Páska	Zjištěný stav, výsledek kontroly
1.	1.PP	chodba	plynová kotelna	EW 30DP1	Solodor	dveře	Pravé	Ano	Ano	Ano - schopné provozu

Datum provedení, termín odstranění zjištěných závad a termín příští kontroly provozuschopnosti:

Kontrola provedena dne:	10.11.2015
Odstranění závad do:	bez závad
Příští kontrola do:	30.11.2015

Potvrzení - jméno, příjmení a podpis osoby, která kontrolu provozuschopnosti provedla; u osoby zapsané v obchodním rejstříku nebo jiné evidenci též údaj o tomto zápisu:

Martin Peták, Z - OZO - 143/2007

Pekárkova 247/21 Praha 4 1400 Pobočka: Pažoutova 2603, Písek DIČ CZ 29033136

Podpis a razítko :

