

Protokol o kontrole požárních uzávěrů

Provedeno dle ustanovení vyhlášky o požární prevenci č. 246/2001 Sb. §7

Údaj o firmě, jménu nebo názvu, místu podnikání provozovatele požárně bezpečnostního zařízení a identifikačním čísle:

Společenství Heřmanova 455/45, Praha 7 Holešovice



Adresa objektu, ve kterém byla kontrola provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení provedena:

Společenství Heřmanova 455/45, Praha 7 Holešovice

Umístění, druh, označení výrobce, typové označení, a je-li to nutné k přesné identifikaci, tak i výrobní číslo kontrolovaného zařízení a výsledek kontroly provozuschopnosti, zjištěné závady:

Č.	Patro (PP, NP)	Název požárního bloku	Vchod, přístup do vedlejšího PL	Požární odolnost (označení štítkem)	Výrobce (označen štítkem)	druh uzávěru	Levé-Pravé	Pravé	Ano	Ano	Ano - schopné provozu
1.	1. PP	chodba	plynová kotelna	EW 30DP1	Solodor	dveře					

Datum provedení, termín odstranění zjištěných závad a termín příští kontroly provozuschopnosti:

Kontrola provedena dne:	28.11.2017
Odstranění závad do:	bez závad
Příští kontrola do:	30.11.2018

Potvrzení - jméno, příjmení a podpis osoby, která kontrolu provozuschopnosti provedla; u osoby zapsané v obchodním rejstříku nebo jiné evidenci též údaj o tomto zápisu:

Martin Peták, Z - OZO - 143/2007

Rybná 682/14, Staré Město, 110 00 Praha 1 Pobočka: Topělec 79, Písek 397 01 DIČ CZ 29033136

Podpis a razítko :

