



Vyřizuje

Praha 9-Koloděje  
02.08.2015

Věc: Odborná prohlídka kotelny

Dne 28.7.2015 byla provedena odborná prohlídka plynové kotelny bytového domu.

Plynovod celkové délky 20 metrů je těsný, bez úniků.

Armatury - havarijní uzávěr PEVECO, plynoměr BK - G16, k.kohouty, manometry - vše je těsné, bez úniků.

Byl proveden servis kotlů - viz příloha.

Kontrola komínů - odkouření	- bez závad.
Kontrola těsnosti rozvodů	- bez závad.
Kontrola poruchových stavů, sdružená porucha ELSI 8	- bez závad.
Provozní revize expandérů	- bez závad.
Kontrola zásobníkového ohřivače BUDERUS 1000 litrů	- bez závad.
Kontrola čerpadel a regulačních armatur	- bez závad.

Celkový stav kotelny je velmi dobrý, nic nebrání bezpečnému provozu.

Petr Kohout  
Revizní technik kotlů, plynu,  
tlakových nádob a spalinových cest

