



Vyřizuje

Praha 9-Koloděje
09.08.2016

Věc: Odborná prohlídka kotelny

Dne 28.7.2015 byla provedena odborná prohlídka plynové kotelny bytového domu.

Plynovod celkové délky 20 metrů je těsný, bez úniků.
Armatury - havarijní uzávěr PEVECO, plynoměr BK - G16,
k.kohouty, manometry - vše je těsné, bez úniků.
Byl proveden servis kotlů - viz příloha.

Kontrola komínů - odkouření	- bez závad.
Kontrola těsnosti rozvodů	- bez závad.
Kontrola poruchových stavů, sdružená porucha ELSI 8	- bez závad.
Provozní revize expandérů	- bez závad.
Kontrola zásobníkového ohříváče BUDERUS 1000 litrů	- bez závad.
Kontrola čerpadel a regulačních armatur	- bez závad.

Celkový stav kotelny je velmi dobrý, nic nebrání bezpečnému provozu.

Petr Kohout
Revizní technik kotlů, plynu,
tlakových nádob a spalinových cest



e-mail:kohout.petr@volny.cz