

PROTOKOL

- a.) o odborné prohlídce automatického plynového kotle
- b.) o zkoušce podle vyhl. ČÚBP č. 91/93
- c.) posudek kouřové cesty

Provozovatel:

Místo: Praha 4

Ulice:

Spotřebič typ: Buderus EB162 Výkon v kW: 2x100

Provedení: zemní plyn

Automatika - typ: Buderus

v.č. K1: 329100700000884440240
K2: 3291009000002484440240

při odborné prohlídce (opravě) kotle bylo provedeno:

- 1.) kontrola automatického ovládání hořáku a jeho el. Instalace
- 2.) kontrola mechanických částí hořáku
- 3.) kontrola ovládacích a zabezpečovacích prvků hořáku
- 4.) prohlídka vnitřního a spalovacího prostoru odvodu spalin
- 5.) kontrola funkce celého zařízení (kompletní přezkoušení)
- 6.) kontrola a seřízení hořáku - výkonu a spalovacích poměrů
- 7.) rozbor spalin (CO, CO₂, Nox)
- 8.) kontrola kouřové cesty

Naměřené hodnoty:

v.č. kotle

Hořák seřízen na odběr plynu

Při přetlaku plynu

Čidlo min. tlaku plynu/vzduchu

Teplota spalin

Teplota topné vody vstup/výstup

Obsah CO / CO₂ / Nox

Nastavení termostatů provoz. / havarijní

	K1	K2	
Hořák seřízen na odběr plynu	10,4	10,3	m3/hod
Při přetlaku plynu	2	2	kPa
Čidlo min. tlaku plynu/vzduchu	-10,8	-10,8	kPa
Teplota spalin	50,8	63,9	°C
Teplota topné vody vstup/výstup	60/40	60/40	°C
Obsah CO / CO ₂ / Nox	48/9,1/23	19/9,0	mq
Nastavení termostatů provoz. / havarijní	40/95	40/95	°C

Měření byla provedena až po dosažení provozních hodnot a v tepelně ustáleném stavu zařízení.

Připomínky techniků servisu:

Výměna zapalovací elektrody u K1

Vyhodnocení: na základě výsledků odborné prohlídky/ zkoušky - výše uvedené zařízení **JE** / **NEJ** schopno bezpečného a spolehlivého provozu.

Odborná prohlídka - zkouška provedena dle technologického postupu ITI.

Tento protokol lze použít jako dílčí podklad pro odbornou prohlídku

plynové kotelny dle vyhl.č. 24/84 SB. § 16

Odbornou prohlídku provedl:

Kohout

Datum: 29.7.2014 Mont.l.č. _____

1.) uvedení do provozu

2.) oprava kotle

3.) prohlídka kotle

Razítko a podpis zákazníka:

Petr KOHOUT

K Dubčí 154, 190 16 Praha 9 - Koloděje
Tel./fax: 281 971 028, IČO: 125 86 447
DIČ: CZ530302194
KB P8 - 499341081/0100

Zařazen na MÚ P9-Újezd n./Lesy ŽO ev.č. 310024-3253-0
e-mail: kohout_petr@volny.cz



