

PROTOKOL

- a.) o odborné prohlídce automatického plynového kotle
 b.) o zkoušce podle vyhl. ČÚBP č. 91/93

c.) posudek kouřové cesty

Provozovatel: *PVJ HEZTMANOVA 455/5*

Místo: *Plzeň* Ulice: *HEZTMANOVA 455*

Spotřebič typ: *TRADERUS* Výkon v kW: *2x100* Provedení: *2T-KONDENZ.*

Automatika - typ: *48A* v.č. *KA 3L910 00700028 77970 540*
KL 3L910009000248 7770 540

při odborné prohlídce (opravě) kotle bylo provedeno:

- 1.) kontrola automatického ovládání hořáku a jeho el. Instalace
- 2.) kontrola mechanických částí hořáku
- 3.) kontrola ovládacích a zabezpečovacích prvků hořáku
- 4.) prohlídka vnitřního a spalovacího prostoru odvodu spalin
- 5.) kontrola funkce celého zařízení (kompletní přezkoušení)
- 6.) kontrola a seřízení hořáku - výkonu a spalovacích poměrů
- 7.) rozbor spalin (CO, CO₂, Nox)
- 8.) kontrola kouřové cesty

Naměřené hodnoty:

	v.č. kotle		
	<i>KA</i>	<i>KL</i>	
Hořák seřízen na odběr plynu	<i>10,5</i>	<i>10,6</i>	m3/hod
Při přetlaku plynu	<i>2</i>	<i>2</i>	kPa
Čidlo min. tlaku plynu/vzduchu	<i>111</i>	<i>111</i>	kPa
Teplota spalin	<i>74</i>	<i>71</i>	°C
Teplota topné vody vstup/výstup	<i>55</i>	<i>65</i>	°C
Obsah CO / CO ₂ / Nox	<i>20/79/10</i>	<i>28/88/12</i>	mq
Nastavení termostatů provoz. / havarijní	<i>65</i>	<i>80</i>	°C

Měření byla provedena až po dosažení provozních hodnot a v tepelně ustáleném stavu zařízení.

Připomínky techniků servisu:

Bez nároků na záruku a likvidaci setu

Vyhodnocení: na základě výsledků odborné prohlídky/ zkoušky - výše uvedené zařízení JE / ~~NENÍ~~ schopno bezpečného a spolehlivého provozu.

Odborná prohlídka - zkouška provedena dle technologického postupu ITI.

Tento protokol lze použít jako dílčí podklad pro odbornou prohlídku plynové kotelny dle vyhl.č. 24/84 SB. § 15

Odbornou prohlídku provedl: *Petr Kohout* Datum: *10.8.2012* Mont.l.č. _____

- 1.) uvedení do provozu
- 2.) oprava kotle
- 3.) prohlídka kotle

Razítko a podpis zákazníka:



Petr KOHOUT
 K Dubči 154, 190 16 Praha 9 - Koloděje
 tel.: 602 30 44 53, IČO: 125 86 447
 DIČ: CZ530302194
 KB P8 - 499341081/0100
 Zapsán na MÚP Újezd u Lesy ZO ev.č. 310024 3252-01
 e-mail: kohout.petr@volny.cz

