

ZÁZNAM O KONTROLE PLYNOVÉHO SPOTŘEBIČE

Dne 04.08.2025 byla provedena servisní kontrola plynového kotle v objektu Heřmanova 455/45, Praha 7, umístěného v 1.PP, kotelná.

Kontrolovaným zařízením byl teplovodní plynový kotel Buderus Logamax Plus GB 162, výkon 100 kW, v.č.: 3291-007-000008, typ C - kondenzační, kotel K1.

Plynový kotel byl vyčištěn a seřízen. Bezpečnostní prvky (ionizační hlídač, havarijní termostaty) jsou funkční. Plynotěsnost spojů a armatur je **bez závad**. Kontrola úniku plynu zjišťována detektorem VibraGas HMG2, v.č.26V20486.

Stav a závady (bez vlivu na bezpečnost provozu): nezjištěny

Závady (ovlivňující bezpečnost provozu): nezjištěny

Závěr: Plynové zařízení **splňuje** podmínky pro bezpečný provoz.

Následující servis zařízení by měl proběhnout nejpozději do 31.08.2026.

V Praze dne 04.08.2025



Servis plynových kotlů a kotlen
SEPLYKO s.r.o. Kamenická 50, 170 00 Praha 7
DIČ: CZ 451 453 001 tel. 233 379 938

kontrolu provedl: Miloš Vágner
osv. č. 18235/2/22/M-PZ-f,g
opr. č. 4132/2/18/PZ-M,R-f,g

ZÁZNAM O KONTROLE PLYNOVÉHO SPOTŘEBIČE

Dne 04.08.2025 byla provedena servisní kontrola plynového kotle v objektu Heřmanova 455/45, Praha 7, umístěného v 1.PP, kotelna.

Kontrolovaným zařízením byl teplovodní plynový kotel Buderus Logamax Plus GB 162, výkon 100 kW, v.č.: 3291-007-000024, typ C - kondenzační, kotel K2.

Plynový kotel byl vyčištěn a seřízen. Bezpečnostní prvky (ionizační hlídač, havarijní termostaty) jsou funkční. Plynotěsnost spojů a armatur je **bez závad**. Kontrola úniku plynu zjišťována detektorem VibraGas HMG2, v.č.26V20486.

Stav a závady (bez vlivu na bezpečnost provozu): nezjištěny

Závady (ovlivňující bezpečnost provozu): nezjištěny

Závěr: Plynové zařízení **splňuje** podmínky pro bezpečný provoz.

Následující servis zařízení by měl proběhnout nejpozději do 31.08.2026.

V Praze dne 04.08.2025



Servis plynových kotlů a kotelen
SEPLYKO s.r.o. Kamenická 50, 170 00 Praha 7
DIČ: CZ 451 453 001 tel. 233 379 938

kontrolu provedl: Miloš Vágner
osv. č. 18235/2/22/M-PZ-f,g
opr. č. 4132/2/18/PZ-M,R-f,g