

Společenství Heřmanova 455/45, Praha 7

Únik studené vody

Jde o asi **500 - 600 litrů/den**.

Je to v **koupelně / WC** v některém z bytů:

- 2 (Baborovská, Zeipelt)
- 3 (Tvrдый)
- 7 (Norlin)
- 11 (Brynda)
- 15 (Šotolová)
- 19 (Dub)
- 23 (Konopa)

Prosím o kontrolu.

Jde o asi 10% naší spotřeby. Jinými slovy: máme teď vodu o 10% dražší.

Já už to nemíním kontrolovat osobně, tak jako dříve. Může se toho ale ujmout kdokoliv, pokud mu těch 10% připadá významných.

Připomínám, že kontrola podle bytového vodoměru na SV (je-li takový) nemusí být dostatečná vzhledem k malé citlivosti: průtok 20 l/h nemusí běžné bytové vodoměry zaregistrovat.

Děkuji.

27.6.2020 Krasnický